



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЕТОВСКОМУ, ПОЛОВИНСКОМУ И ПРИТОБОЛЬНОМУ
РАЙОНАМ

640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 132, телефон/факс 8(3522) 43-98-37, 8(3522) 43-98-27

641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Пожарная, 3

641780, Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Ленина, 11а, телефон/факс: (35238) 9-21-00

641400, Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Ленина, 94, телефон/факс: (35239) 9-30-73

с. Глядянское

(место составления акта)

«24» марта 2020 г.

(дата составления акта)

13 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 20

По адресу(ам): 641413, Курганская область, Притобольный район, с. Боровлянка,
ул. Центральная, д. 6.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 20 от «31» января 2020 года начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Пустозерова Александра
Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Администрации

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Боровлянского сельсовета Притобольного района Курганской области

Продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Ходак Валерий Иванович, глава Боровлянского сельсовета

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), (в случае если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: капитан внутренней службы Кириллова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии),

Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности
и профилактической работы

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

Главного управления МЧС России по Курганской области

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ходак Валерий Иванович

(фамилия/ имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
глава Боровлянского сельсовета

представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации требования которого не выполнены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

выявлены нарушения требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			
2.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): *предписание от 22.04.2019 № 11/1/1 об устранении нарушений, срок исполнения которого истек 30.05.2019 (ввиду наличия снежного покрова не представилось возможным проверить следующие пункты предписания)*

№ пункта не выполненного предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), реквизиты нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Установленный срок исполнения	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4	5
1	На земельных участках в границах населенного пункта с. Боровлянка, не проводится регулярная уборка мусора и покос травы	п.17(1) «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года	30.05.2019	Юридическое лицо – Администрация Боровлянского сельсовета Притобольного района Курганской области
2	Руководитель организации не обеспечил очистку территории населенного пункта с. Боровлянка, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой травянистой растительности	п.77 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	30.05.2019	Юридическое лицо – Администрация Боровлянского сельсовета Пригобольного района Курганской области
3	Не выполнены мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах от лесных насаждений до зданий и сооружений населенного пункта с. Боровлянка (создание защитных	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, п.2 ст. 69 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.78 «Правил противопожарного	30.05.2019	Юридическое лицо – Администрация Боровлянского сельсовета Притобольного района Курганской области

противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия)	режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года		
--	--	--	--

нарушений не выявлено.

Прилагаемые документы: *Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.03.2020 № 20/1/1.*

Подписи лиц, проводивших проверку:



Кириллова Е.А.
 (подпись, фамилия, инициалы)

 (подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Глава Боровлянского сельсовета Ходак В.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» марта 2020 г.

[Handwritten Signature]

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (- их) проверку)